

## Sterownik Pompy CS-07 H



### Zasada działania

Sterownik CS-07H może być zastosowany jak termostat lub sterownik Pompy obiegowej. W Urządzeniu mamy możliwość regulowania temperatury załączenia jak i wyłączenia pompy. Pompa załącza się po przekroczeniu ustawionej przez użytkownika temperatury załączenia „C” a wyłączy po przekroczeniu temperatury „U” Pomiar temperatury jest brany z dwóch czujników oddzielnie dla załączenia i wyłączenia pompy.

**CS-07H** wyposażony jest w funkcję anti-stop która zapobiega przed zastaniem pompy w okresie letnim uruchamiając ją na 10 sekund co 14 dni. Kolejną przydatną funkcją jest alarm dźwiękowy uruchamiany po przekroczeniu temperatury 90 st.C

### Obsługa sterownika

Zadaną temperaturę załączenia pompy zmienia się przez naciśnięcie środkowego przycisku KWADRAT (wejście do menu ) na wyświetlaczu pojawi się migająca literka C, U, T. plusem lub minusem wybieramy co chcemy regulować , w tym momencie można dokonać zmiany ustawień sterownika na żądaną wartość .

### Praca Ręczna

W funkcji tej można sprawdzić czy podłączona pompa jest sprawna poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku KWADRAT+PLUS, ponowne naciśnięcie wyłączy pompę lub wyłączenie zasilania

## Dane techniczne

Zasilanie 230V 50Hz  
Pobór mocy 2 V  
Długość czujników  
1- 1,2mb  
2- 1,2 mb  
Obciążenie sterownika 100W

## Obrazy



## Załączniki

PDF

**instrukcja Cs-07H**

instrukcja Cs-07H.pdf 10.34 MB